

„REKULTIVACE STARÉ SKLÁDKY ODPADŮ ŠAKVICE - ŠUTRÁK“ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPPS)

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍHO OBJEKTU

Objekt 003 MANIPULAČNÍ PLOCHA (zpevněná plocha)

V rámci rekultivace bude provedena manipulační plocha pro výhledové ukládání stavebního materiálu z demolic objektu a podobných aktivit. Uložený materiál bude rozdrčený a roztříděný na frakce s využitím na stavby jako podkladní materiály nahrazující ŠTP a makadamy.

Manipulační plocha bude provedená jako panelová, která nebude znehodnocována čelními nakladači, které budou uložený materiál nakládat do drtiče a následně na nákladní vozidla odvázející upravený stavební materiál k dalšímu využití na stavbách v obci či blízkém okolí.

Skladba zpevněné lochy musí odpovídat rekultivace dle platných ČSN, tzn., musí být nepropustná pro srážky.

Na základovou spáru provedenou v obj. 001 (Edef2 min. 45 MPa) bude položena vrstva drceného kameniva (0÷32mm, tl. 250 mm) a pak drceného kameniva (0÷6mm, tl. 50 mm). Na tyto bude uložena těsnicí vrstva ve skladbě ⁽¹⁾:

geotextilie (300 g/m²)
izol. folie PEHD 1 mm
geotextilie (300 g/m²)

Na izol vrstvy bude opět rozvrstveno drcené kamenivo (0÷6mm, tl. 50 mm) na které budou uloženy silniční panely IZD 300/200/15 JP.

Podélný spád plochy je 0,1% a příčný spád, k příkopu „A“, bude 0,5%. Rozměry plochy jsou 96 x 46 m. Prostor mezi objektem 003 a stávajícím SSO bude dobetonován betonem (cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm) na drcené kamenivo (0÷32mm).

Brno 2 /2016

Vypracoval: Ing. Rostislav Jedlička, Ing. Stoklásek, Ing. Valášek

kontroloval: Ing. Oskar Orság

¹ součást objektu 002 - Technická rekultivace