

Obec Šakvice, se sídlem Hlavní č.12, 691 67 Šakvice

**záměr Obce Šakvice uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030038355/002 o  
zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice  
/Příloha č.1/**

Obec Šakvice zveřejňuje podle §39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o  
obcích(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít **Smlouvu o  
smlouvě budoucí č. 1030038355/002 o zřízení věcného břemene na části  
pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice p.č.3280** k.u.Šakvice, který je zapsán na  
LV č.10001 u KU Hustopeče pro JMK, katastrální pracoviště Hustopeče. Jedná o  
stavbu pod názvem „Šakvice, DP,k.NN, Hovězák, Chmel“.

Právo provést stavbu se zřizuje úplatně, jednorázová náhrada 1000,-Kč bez  
DPH.

K uvedenému záměru se můžete vyjádřit do 13.7.2017.

Bližší informace na OU Šakvice , tel.519416220.

**Doložka k listině dle §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších  
předpisů**

Obec Šakvice, zastoupená starostkou pí Drahomírou Dirgasovou, tímto  
potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle  
zákona o obcích.

Šakvice dne 27.6.2017



Drahomíra Dirgasová  
starostka obce

**OBEC ŠAKVICE**  
Hlavní 12  
691 67 Šakvice

Vyvěšeno na úřední desce OU  
Sňato z úřední desky OU  
Vyvěšeno i elektronicky

k.ú.: Šakvice

1578/135

1578/180

1578/134

1578/133

NOVÝ STAV:  
-POJISTKOVÁ SKŘIŇ SR744 ks  
R760016  
-POJISTKY PN2 224A 6ks  
-POJISTKY PN000 40A 9ks

NOVÝ STAV:  
-KABEL I-NAYY-J 4x240 6m  
-TRASA 4m

stáv. ER+HDV

3238

1578/146

ρ

1578/147

NEZPEVNĚNÁ POLNICESTA 2,5

3280

1578/119

- LEGENDA**
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
  - - - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VN
  - - - STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN (AlFe, AES)
  - STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (AYKY, NAYY)
  - ~ ~ ~ STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
  - - - STÁVAJÍCÍ KABELOVKA
  - - - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
  - - - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
  - - - STÁVAJÍCÍ VODOVOD
  - - - STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÁ KABEL. CHRÁNIČKA
- - - NOVÁ ZEMNÍCI PÁSOVINA
- ▩ NOVÝ PROTĚK, PŘEKOP
- ▩ NOVÝ BETONOVÝ ŽLAB
- ▩ NOVÁ KABELOVÁ SPOJKA
- ▩ NOVÁ KABELOVÁ SKŘIŇ
- ▩ NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ



**Základní údaje:**

Proudová soustava:  
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :  
NN - samočinným odpojením od zdroje TN-C  
Námrazová oblast :  
lehká  
Všechny podzemní sítě jsou zakresleny  
orientačně. Před zahájením  
zemních prací je nutno zabezpečit  
jejich vytýčení.

Vypracoval:	Trčka R.	Zodp. projektant:	Ing. Hlaváč J.	RGV a.s. J. Opletala 2403 690 02 Brěclav	
Místo stavby:	Šakvice	Kraj:	Jihomoravský	Číslo stavby:	1030038355
Stavobník:	E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 215/6. 370 49, C. Budějovice			Název souboru:	272_097
Název stavby:	Šakvice, DP, k. NN, Hovézák, Chmel			Dotum:	2.6.2017
Obsah výkresu:	Situace projektovaného kabelového vedení NN			Formát:	A4
				Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:250	1