

Obec Šakvice, se sídlem Hlavní č.12, 691 67 Šakvice

Záměr Obce Šakvice uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1030054253/001 na pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice (přílohač.1).

Obec Šakvice zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších předpisů , záměr uzavřít **Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.HO-001030061412/001-RGV na části pozemku ve vlastnictví Obce Šakvice p.č. 1859/1, 597/24 k.u.Šakvice,** který je zapsán na LV č.10001 u KU Hustopeče pro JMK.

Právo provést stavbu se zřizuje úplatně a to za jednorázovou náhradu ve výši 4 000,-Kč bez DPH. Jedná se o stavbu s názvem „Šakvice, Výhon, rozšíření NN Svoboda“.

K uvedenému záměru se můžete vyjádřit do 31.10.2020

Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Obec Šakvice, zastoupená starostkou obce Drahomírou Dirgasovou, tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích.

Šakvice: 15.10.2020

Drahomíra Dirgasová, starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce OU

Sňato z úřední desky OU

Vyvěšeno i elektronicky

Přepětová ochrana
Zemní pásek 72m
V celé délce trasy (volně ložen pod kabel)

k.ú. Šakvice

Souhlas se stavebním záměrem
podle §184a staveb. zák.
par.č. 597/24; 1859/1

Obec Šakvice

Rozpojovací skříň SV201
Pojistky PN1 40A 3ks
Propoj s zem. páskem

beton žlab (2m)

Kabel 1-NAYY-J 4x95mm 75m
Trasa 62m
Výkop 35/ 50 14m
Výkop 35/ 80 42m (zamk. dlažba 14m)


Pojistková skříň SS300/NK
Pojistky PN000 32A 3ks
Usazení před sklep
Zemní pásek spojen se skříní

beton žlab (2m)
chránička HDPE 110 (2m)

překop 50/120 6m
chránička (HDPE 110) 7m

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN (A/Fe, AES)
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (AYKY, NAYY)
- STÁVAJÍCÍ KABEL. SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ VENKOVNÍ
- STÁVAJÍCÍ OPTICKÝ KABEL
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ



- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- NOVÁ ZEMNÍ PÁSOVINA
- NOVÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ
- NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- STARTOVACÍ A CILOVÁ JÁMA (protlak 2x1x1)



Základní údaje:

Proudová soustava:
NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně.
Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit jejich vytýčení.

Vypracoval:	Holásek Z.	Zodp. projektant:	Ing. Nevělik L.	RGV a.s. J. Opletala 2403 690 02 Břeclav	
Místo stavby:	Šakvice	Kraj:	Jihomoravský		
Stavebník:	E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49, Č. Budějovice				
Název stavby:	Šakvice, Výhon, rozšíření NN, Svoboda			Číslo stavby:	301 14
Obsah výkresu:				Koordináční situační výkres	
	Měřítko:	1:250	Datum:		
				Formát:	A4
				Měřítko:	Čís. výkresu: C.2